

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY**W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI****Zabrzański Kompleks
Rekreacji**

OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK Al. Wojciecha Korfańtego 18, 41-800 ZABRZE

Al. Wojciecha Korfańtego 18
41 – 800 Zabrze
tel./fax (0-32) 271-12-96
www.zkr.zabrze.pl
biuro@zkr.zabrze.plNIP: 6482743351
ID: 273528258Dyrektor
Bartosz Kwęstorowski
+48 512 022 199bkwęstorowski@zkr.zabrze.pl

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147,) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022, poz. 1230) INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 11.03.2025 r., STWIERDZA, ŻE W 2024 R. EKSPLOATACJA KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUS KOPERNIK PRZY AL. KORFAŃTEGO 18 W ZABRZU BYŁA PROWADZONA PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU.

Zastępca Dyrektora
ds. prawno-administracyjnych
Agnieszka Bober
tel. +48 508 371 752
abober@zkr.zabrze.plGłówna Księgowa
Katarzyna Matusiak
tel. +48 428-51-64
kmatusiak@zkr.zabrze.plStarszy Specjalista
ds. Kadrowo - finansowych
Doroła Ryl
tel. 32 271-12-96
dryl@zkr.zabrze.plRachunek bankowy
ING BANK ŚLĄSKI
39 1050 1230 1000 0023 5388
4998

Rodzaj niecki	Wynik badania fizykochemicznego * woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 23.12.2025	Wynik badania mikrobiologicznego woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 23.12.2025	Planowany termin
BASEN REKREACYJNY (niecka z aerozolem, niecka udostępniania do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3)	chlor wolny > 0,42	nie odnotowano przekroczeń	
Działania naprawcze	kalibracja ustawień parametrów na urządzeniach dozujących chemię basenową	-	

***CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.**JEDNOSTKA NADRZĘDNA
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 ZabrzeWydział Infrastruktury Miejskiej
i Planowania Strategicznego
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze