


**Zabrzański Kompleks  
Rekreacji**

Al. Wojciecha Korfańtego 18  
41 – 800 Zabrze  
tel.(0-32)428-51-64  
www.zkr.miaostozabrze.pl  
sekretariat@zkr.zabrze.pl

NIP: 6482743351  
ID: 273528258

Dyrektor

Bartosz Kwestorowski  
+48 512 022 199

[bkwestorowski@zkr.zabrze.pl](mailto:bkwestorowski@zkr.zabrze.pl)

Zastępcą Dyrektora  
ds. prawno-administracyjnych  
Agnieszka Bober  
tel. +48 508 371 752  
[abober@zkr.zabrze.pl](mailto:abober@zkr.zabrze.pl)

Główna Księgowa  
Katarzyna Matusiak  
tel. +48 428-51-64  
[kmatusiak@zkr.zabrze.pl](mailto:kmatusiak@zkr.zabrze.pl)

Starszy Specjalista  
ds. Kadrowo - finansowych  
Dorota Ryl  
tel. 32 271-12-96  
[dryl@zkr.zabrze.pl](mailto:dryl@zkr.zabrze.pl)

Rachunek bankowy  
BANK PEKAO SA  
98 1240 1037 1111 0011 6235 3896

JEDNOSTKA NADRZĘDNA  
Urząd Miejski w Zabrzu  
ul. Powstańców Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
MIEJSKIEJ I TRANSPORTU  
LOKALNEGO  
ul. Wolności 286  
41-800 Zabrze

**KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY  
W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI  
OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK,  
AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 18 41-800 ZABRZE**

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz. U. z 2022r. poz. 147) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022, poz. 1230) INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA,  
**DECYZJA nr NS-BW.9027.9.7.2026 Z DNIA 24.03.2026**  
STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI AQUARIUS.

**ANALIZA LABORATORYJNA PRÓBEK WODY POBRANYCH DO BADAŃ**

| RODZAJ NIECKI                                                                             | WYNIK BADANIA<br>FIZYKOCHEMICZNEGO*<br>Z POBORU<br>WYKONANEGO W DNIU<br>04.09.2026 | WYNIK BADANIA<br>MIKROBIOLOGICZNEGO<br>Z POBORU<br>WYKONANEGO W DNIU<br>04.09.2026                                                                          | UWAGI                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| OBIEG CYRKULACJI<br>BASENU<br>REKREACYJNEGO,<br>WANIEŃ, BASENU<br>HAMOWNEGO<br>ZJEŹDŹALNI | W trakcie badań                                                                    | MIKROORGANIZMY >20                                                                                                                                          | Badania<br>kontrolne<br>11.09.2026 |
| Działania naprawcze                                                                       | -                                                                                  | Zastosowanie<br>uderzeniowej dawki chloru<br>tzw chlorowanie szokowe.                                                                                       |                                    |
| WANNA 1 ILEWA                                                                             | W trakcie badań                                                                    | MIKROORGANIZMY >100                                                                                                                                         | Badania<br>kontrolne<br>11.09.2026 |
| Działania naprawcze                                                                       | -                                                                                  | Zastosowanie<br>uderzeniowej dawki chloru<br>tzw chlorowanie szokowe.<br>wyłączenie niecki z<br>eksploatacji do czasu<br>przeprowadzenia<br>ponownych badań |                                    |
| WANNA 2 PRAWA                                                                             | W trakcie badań                                                                    | MIKROORGANIZMY >100                                                                                                                                         | Badania<br>kontrolne<br>11.09.2026 |
| Działania naprawcze                                                                       | -                                                                                  | Zastosowanie<br>uderzeniowej dawki chloru<br>tzw chlorowanie szokowe.<br>wyłączenie niecki z<br>eksploatacji do czasu<br>przeprowadzenia<br>ponownych badań |                                    |

**\*CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻ**