Zabrze dnia 19.10.2026r.

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK, AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 18 41-800 ZABRZE

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz. U. z 2022r. poz. 147) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022, poz. 1230) INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA, **DECYZJA nr NS-BW.9027.9.7.2026 Z DNIA 24.03.2026** STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI AQUARIUS.

Zabrzański Kompleks Rekreacji

Al. Wojciecha Korfantego 18
41 – 800 Zabrze
tel.(0-32)428-51-64
www.zkr.miastozabrze.pl
sekretariat@zkr.zabrze.pl

NIP: 6482743351
ID: 273528258

Dyrektor
Bartosz Kwestorowski
+48 512 022 199
bkwestorowski@zkr.zabrze.pl

Zastępca Dyrektora
ds. prawno-administracyjnych
Agnieszka Bober
tel. +48 508 371 752
abober@zkr.zabrze.pl

Główna Księgowa
Katarzyna Matusiak
tel. +48 428-51-64
kmatusiak@zkr.zabrze.pl

Starszy Specjalista
ds. Kadrowo - finansowych
Dorota Ryl
tel. 32 271-12-96
dryl@zkr.zabrze.pl

Rachunek bankowy
BANK PEKAO SA
98 1240 1037 1111 0011 6235 3896

JEDNOSTKA NADRZĘDNA
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ i TRANSPORTU LOKALNEGO
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

ANALIZA LABORATORYJNA PRÓBEK WODY POBRANYCH DO BADAŃ			
RODZAJ NIECKI	**WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO* Z POBORU (K) WYKONANEGO W DNIU 09.10.2026**	**WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO* Z POBORU WYKONANEGO W DNIU 09.10.2026**	**UWAGI**
BASEN SPORTOWY – NIECKA	chloroform > 0,03	Nie dotyczy	Zlecono badania kontrolne poziomu chloroformu,
Działania naprawcze	– zwiększono, dopływ świeżej wody, – węgiel aktywny do filtra	-	
BASEN REKREACYJNY – NIECKA	chloroform > 0,02	Nie dotyczy	Zlecono badania kontrolne poziomu chloroformu,
Działania naprawcze	– zwiększono, dopływ świeżej wody, – węgiel aktywny do filtra	-	
BRODZIK – NIECKA	Nie odnotowano przekroczeń	Nie dotyczy	
Działania naprawcze	–	-	

OBIEG CYRKULACJI BRODZIKA	Chloroform > 0,03	Nie dotyczy	Zlecono badania kontrolne poziomu chloroformu,
Działania naprawcze	– zwiększono, dopływ świeżej wody, – węgiel aktywny do filtra	-	
WANNA 1 lLEWA	Chloroform > 0,03	Nie dotyczy	Zlecono badanie kontrolne chloroformu
Działania naprawcze	– zwiększono, dopływ świeżej wody, – węgiel aktywny do filtra	-	
WANNA 2 PRAWA	chloroform > 0,03	Nie dotyczy	Zlecono badanie kontrolne chloroformu
Działania naprawcze	– zwiększono, dopływ świeżej wody, – węgiel aktywny do filtra	-	

***CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO**